

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Спортивная школа» г. Охи



УТВЕРЖДАЮ

директор

МБУ «СП» г. Охи

Г.И. Бурдинская

2019г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности в автомобильном гараже  
МБУ «СП» г. Охи**

г. Оха  
2019 год

## **1. Нормативные ссылки.**

1.1. В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности»;

Постановление правительства от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

## **2. Термины, определения, сокращения.**

2.1. В настоящей инструкции применены следующие сокращения:

МБУ «СШ» г. Охи – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» г. Охи;

ПБ - пожарная безопасность;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;

ГЖ - горючие жидкости;

СИЗ - средства индивидуальной защиты

## **3. Описание процедуры выполнения.**

3.1. Работники обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила противопожарного режима, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию, а в случае пожара – принять все меры к спасению людей и тушению пожара.

3.2. Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

3.3. Персональную ответственность за поддержание и соблюдение мер противопожарного состояния в автомобильном гараже, проведение противопожарных инструктажей, возлагается на должностное лицо, назначенное приказом директора МБУ «СШ» г. Охи.

3.4. Ответственный за ПБ обязан:

3.4.1. Обеспечить выполнение настоящих правил противопожарного режима, а также следить за соблюдением правил противопожарного режима персоналом в помещениях.

3.4.2. Организовать изучение правил противопожарного режима, а также действия обслуживающего персонала на случай пожара, согласно плану эвакуации.

3.4.3. Следить за исправностью приборов отопления, теплопроводящих установок, вентиляции и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару.

3.4.4. Следить за состоянием путей эвакуации.

3.4.5. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в исправном состоянии.

3.5. Лица, виновные в нарушении правил противопожарного режима, установленного в учреждении и требований настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

## **4. Требования пожарной безопасности.**

4.1. Требования к территории, зданиям и помещениям гаражей.

4.1.1. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты, не должно превышать 6 человек.

4.1.2. Расстановка отдельных автотранспортных средств в гаражах, под навесами или на специальных площадках учреждения должна соответствовать требованиям, предусмотренным нормами по обслуживанию автотранспортных средств и осуществляться в соответствии с планами расстановки и эвакуации техники при пожаре. Запрещается устанавливать автомобили сверх нормы, нарушать порядок их расстановки, уменьшать расстояние между автомашинами и строительными элементами здания.

4.1.3. После установки автотехники на постоянную стоянку должно отключаться электропитание (специальными выключателями или снятием минусовых клемм аккумуляторных батарей машин).

4.1.4. Мойку деталей и двигателей необходимо производить только пожаробезопасными веществами и материалами.

4.1.5. Зарядку аккумуляторов, покраску деталей и автомобилей необходимо производить в специализированных помещениях.

4.1.6. Территория гаража должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, проливов ГСМ, использованной ветоши. Горючие отходы, мусор и т.д. следует собирать в специально выделенные для этих целей негорючие контейнеры или ящики, в специально отведенных местах, а затем вывозить.

4.1.7. Территорию гаража не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, хранения ГСМ.

4.1.8. Дороги, проезды к въездным воротам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда.

4.1.9. Запрещается курение на территории и в помещениях гаража.

4.1.10. Сжигание отходов, мусора, промасленной ветоши категорически запрещается.

4.1.11. Территория гаража должна иметь освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного оборудования, входов.

4.1.12. Категория взрывопожароопасности, а также класс зоны по «Правилам устройства электроустановок», должны быть обозначены на дверях помещений. Около оборудования, имеющего повышенную пожароопасность, должны быть вывешены стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

4.1.13. Гараж должен быть оборудован первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативной документацией.

4.1.14. Средства противопожарной защиты должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

4.1.15. Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По мере накопления промасленной ветоши содержимое ящиков должно утилизироваться.

4.1.16. Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

4.1.17. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения.

4.1.18. Запрещается в гараже:

- курение;

- отогревать замерзшие трубопроводы и арматуру, подогревать двигатели открытым пламенем;

- оставлять в кабинах и у механизмов промасленные обтирочные тряпки (ветошь) и спецодежду;

- оставлять автомобили с открытыми горловинами баков;

- складирование, хранение, сушка СИЗ, вещей в т.ч. и личных на электрообогревательных приборах;

- включение электрообогревательных приборов на максимальное значение;

- хранить промасленные обтирочные материалы, пустую тару из-под лаков, ЛВЖ, ГЖ, ГСМ, а также ёмкости с горючим (бензином, дизельным топливом, газом и

т.п.), за исключением топлива в баках и баллонах, стационарно установленных на автомобилях;

- заправлять или сливать топливо из автомобилей в местах, не предназначенных для заправки.

- производить сложные ремонтные работы, в том числе с применением сварки, а также подзарядку аккумуляторов. Указанные работы должны выполняться в отдельных специальных помещениях, оборудованных устройствами вентиляции.

- загромождать выездные ворота и проезды, проходы, коридоры, а также забивать двери эвакуационных выходов.

- производить уборку помещений, стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ.

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал, песок.

- устраивать на путях эвакуации устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

- эксплуатировать гараж при неисправности вентиляции, электропроводки и электрооборудования.

- использовать приборы электроосвещения не взрывозащищенного исполнения.

4.2. Требования к системам и средствам противопожарной защиты.

4.2.1. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

4.2.2. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

4.2.3. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).

4.2.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов принимаются необходимые меры по защите объекта от пожаров.

4.3. Требования к системам пожарной сигнализации и установкам пожаротушения.

4.3.1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре должны находиться в исправном состоянии, организуется проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

4.4. Требования к первичным средствам пожаротушения, пожарным щитам и инвентарю.

4.4.1. Объекты, установки и помещения, обеспечиваются средствами пожаротушения согласно нормам расположенности первичных средств пожаротушения, которые должны содержаться в исправном состоянии и в соответствии с паспортными данными на них.

4.4.2. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

4.4.3. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

4.4.4. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

## 5. Порядок действия при пожаре.

5.1. Работники должны быть обучены действиям в случае возникновения возгорания и знать точное расположение эвакуационных выходов и направления движения к ним.

5.2. Каждый работающий, обнаруживший загорание (пожар) обязан:

5.2.1. Немедленно сообщить об этом ответственному по пожарной безопасности в гараже.

Ответственный за пожарную безопасность в гараже сообщает по телефону «01» или «112» («101» с мобильного телефона) в подразделения пожарной охраны МЧС (при этом называет адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщает свою фамилию).

5.2.2. Организовать эвакуацию людей с места возникновения пожара, убеждается что работающие рядом с вами работники услышали информацию о пожаре.

5.2.3. В случае отсутствия угрозы жизни принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения и обеспечению сохранности материальных ценностей.

5.2.4. При невозможности ликвидировать очаг горения своими силами, выйдите из помещения и закройте дверь, не запирая её на замок.

5.2.5. В задымлённом помещении двигайтесь как можно ближе к полу, там меньше дыма, придерживайтесь стен, чтобы не потерять ориентацию. Дышите через мокрую ткань.

5.2.6. Если коридоры задымлены, и покинуть помещение невозможно, то можно эвакуироваться через окно.

5.3. Руководитель объекта обязан:

5.3.1. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре).

5.3.2. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты).

5.3.3. Остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

5.3.4. Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

5.3.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5.3.6. Осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.

5.3.7. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

5.3.8. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

5.3.9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5.4. По прибытии подразделения пожарной охраны руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяющихся веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждение его развития.

## **6. Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности.**

6.1. Ответственным за поддержание и соблюдение мер противопожарного состояния в автомобильном гараже, проведение противопожарных инструктажей, возлагается на заместителя директора Вагапову Е.С.

6.2. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности, организацию спасания людей и оказание первой помощи пострадавшим в автомобильном гараже - Новиков В.Л.