

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа» г. Охи

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ «СШ» г. Охи

Г. И. Бурдинская

» *сентябрь* 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности в помещениях МБУ «СШ»
г. Охи, расположенных в МБОУ школа-детский сад с. Тунгор**

г. Оха
2020 год

1. Нормативные ссылки.

1.1. В настоящей инструкции использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности»;

Постановление правительства от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

2. Термины, определения, сокращения.

2.1. В настоящей инструкции применены следующие сокращения:

МБУ «СЦ» г. Охи – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» г. Охи;

ПБ - пожарная безопасность;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;

ГЖ - горючие жидкости;

СИЗ - средства индивидуальной защиты

3. Описание процедуры выполнения.

3.1. Работники обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила противопожарного режима, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию, а в случае пожара – принять все меры к спасению людей и тушению пожара.

3.2. Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

3.3. Персональную ответственность за поддержание и соблюдение мер противопожарного состояния в автомобильном гараже, проведение противопожарных инструктажей, возлагается на должностное лицо, назначенное приказом директора МБУ «СЦ» г. Охи.

3.4. Ответственный за ПБ обязан:

3.4.1. Обеспечить выполнение настоящих правил противопожарного режима, а также следить за соблюдением правил противопожарного режима персоналом в помещениях.

3.4.2. Организовать изучение правил противопожарного режима, а также действия обслуживающего персонала на случай пожара, согласно плану эвакуации.

3.4.3. Следить за исправностью приборов отопления, теплопроводящих установок, вентиляции и принимать меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару.

3.4.4. Следить за состоянием путей эвакуации.

3.4.5. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в исправном состоянии.

3.5. Лица, виновные в нарушении правил противопожарного режима, установленного в учреждении и требований настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

4. Требования безопасности во время работы

В рабочее время тренер должен:

4.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

4.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

- 4.3. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;
- 4.4. Прогирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается;
- 4.5. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители;
- 4.6. Не пользоваться открытым огнем в спортивном зале;
- 4.7. Не курить, не бросать окурки и спички в спортивном зале;
- 4.8. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;
- 4.9. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями;
- 4.10. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;
- 4.11. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

5. Требования к проведению тренировок и массовых спортивных мероприятий

5.1. Перед началом тренировок и массовых спортивных мероприятий тренер должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

5.2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников школы.

5.3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должен неотлучно находиться тренер, с которым предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.

5.4. Помещения, где проводятся тренировки и массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

5.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека.

5.6. В спортивных залах, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- проводить перед началом или во время массовых спортивных мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

5.7. На спортивных мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

6. Порядок осмотра здания по окончании работы:

6.1. В спортивном зале необходимо соблюдать установленный порядок осмотра помещений.

6.2. Тренер после окончания рабочего дня обязан:

6.2.1. осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

6.2.2. обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

6.2.3. проверить закрытие окон и форточек.

6.2.4. Закрыть помещение. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены тренером, последний обязан немедленно сообщить директору для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7. Порядок действия при пожаре.

7.1. Работники должны быть обучены действиям в случае возникновения возгорания и знать точное расположение эвакуационных выходов и направления движения к ним.

7.2. Каждый работающий, обнаруживший загорание (пожар) обязан:

7.2.1. Немедленно сообщить об этом ответственному по пожарной безопасности в гараже.

Ответственный за пожарную безопасность сообщает по телефону «01» или «112» («101» с мобильного телефона) в подразделения пожарной охраны МЧС (при этом называет адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщает свою фамилию).

7.2.2. Организовать эвакуацию людей с места возникновения пожара, убеждается что работающие рядом с вами работники услышали информацию о пожаре.

7.2.3. В случае отсутствия угрозы жизни принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения и обеспечению сохранности материальных ценностей.

7.2.4. При невозможности ликвидировать очаг горения своими силами, выйдите из помещения и закройте дверь, не запирая её на замок.

7.2.5. В задымлённом помещении двигайтесь как можно ближе к полу, там меньше дыма, придерживайтесь стен, чтобы не потерять ориентацию. Дышите через мокрую ткань.

7.2.6. Если коридоры задымлены, и покинуть помещение невозможно, то можно эвакуироваться через окно.

7.3. Руководитель объекта обязан:

7.3.1. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре).

7.3.2. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты).

7.3.3. Остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов. перекрыть сырьевые, газовые коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

7.3.4. Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

7.3.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

7.3.6. Осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны.

7.3.7. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

7.3.8. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

7.3.9. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

7.4. По прибытии подразделения пожарной охраны руководитель обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяющихся веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждение его развития.

8. Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности.

8.1. Ответственным за поддержание и соблюдение мер противопожарного состояния и проведение противопожарных инструктажей, возлагается на тренера МБУ «СШ» г. Охи – Широкого Б. В.

8.2. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности, организацию спасания людей и оказание первой помощи пострадавшим – Широкий Б. В.