


Муниципальное бюджетное учреждение  
«Спортивная школа» г. Охи



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ «СШ» г. Охи

Г. И. Бурдинская

« 01. 2019г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности в помещении лыжной базы (ул.  
60 лет СССР, 26) МБУ «СШ» г. Охи**

г. Оха  
2019 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и является обязательной для исполнения всеми работниками учреждения и спортсменами. Работники учреждения допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным директором.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещений учреждения возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в учреждении.

1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в учреждении.

1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## 2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

2.1. Перед началом тренировочного года комиссия должна принять помещение лыжной базы (ул. 60 лет СССР, 26), в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

2.2. Территорию возле лыжной базы учреждения необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.3. Подъезд к лыжной базе учреждения должен быть всегда свободным, а зимой быть очищенным от снега и льда.

2.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории учреждения не допускается.

2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из помещения должны быть свободными. Помещение учреждения должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

2.6. На лыжной базе (ул. 60 лет СССР, 26), следует размещать только необходимые для обеспечения тренировочного процесса предметы и приспособления.

2.7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные на лыжной базе должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.8. По окончании тренировочного процесса тренера лыжной базы учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки.

2.9. Курение в помещении лыжной базы (ул. 60 лет СССР, 26) учреждения и на прилегающей территории категорически запрещено.

2.10. В помещении лыжной базы учреждения запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации горючие материалы;
- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;
- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи;
- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
- хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

### **3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления помещения лыжной базы учреждения должны быть проверены и отремонтированы.

### **4. Требования к электроустановкам**

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в помещении лыжной базы учреждения, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.6. На случай отключения электроэнергии должны храниться фонари.

## **6. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики**

6.1. Установки пожарной автоматики в помещении лыжной базы учреждения должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация учреждения должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

6.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

## **7. Требования к первичным средствам пожаротушения**

7.1. Помещение лыжной базы учреждения оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения. Ответственность за обеспечение помещения лыжной базы учреждения первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора.

7.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Ручные огнетушители размещаются:

- путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
- путем установки в пожарные шкафы и специальные тумбы.

7.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

## **8. Требования к проведению массовых мероприятий**

8.1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.

8.2. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

8.3. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время соревнований огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

## **9. Порядок осмотра и закрытия помещения лыжной базы по окончании работы**

9.1. В помещении лыжной базы учреждения необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

9.2. Работник после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- проверить закрытие окон и форточек;
- закрыть помещение, и сдать на охрану посредством включения сигнализации.

Помещение может быть закрыто только после осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

9.3. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники помещения лыжной базы учреждения обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие спортсменов в аварийном помещении.

## **10. Порядок действий в случае возникновения пожара**

10.1. В случае возникновения пожара действия работников помещения лыжной базы (ул. 60 лет СССР, 26) учреждения и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности спортсменов, их эвакуацию и спасение.

10.2. Каждый работник помещения лыжной базы (ул. 60 лет СССР, 26) учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону "01";
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации спортсменов из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- при необходимости отключить энергоснабжение помещения;
- в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- по возможности вынести из помещения наиболее ценное имущество и документы.

10.3. Все работники помещения лыжной базы (ул. 60 лет СССР, 26) учреждения должны быть ознакомлены с инструкцией в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.